

Staat van wijzigingen

behorend bij het raadsbesluit van 10 december 2020 tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Politiebureau Papendrecht'

Wijziging 1

De tekst van paragraaf 4.9.2 Onderzoek van de toelichting van het bestemmingsplan Politiebureau Papendrecht wordt onder het kopje Overleg veiligheidsregio na de laatste zin aangevuld met de tekst:

Bouwkundige maatregelen kunnen de zelfredzaamheid van de aanwezigen in het politiebureau bij een incident met de hogedruk gasleiding optimaliseren. In afstemming met de veiligheidsregio worden extra brandcompartimenten met een WBDBO van 60 minuten gerealiseerd en zullen de materialen waarmee de buitengevel van publieksruimte wordt gemaakt voldoen aan brandklasse A2. Daarnaast kan de mechanische ventilatie handmatig worden uitgeschakeld.

Wijziging 2

De tekst van paragraaf 4.9.3 Conclusie van de toelichting van het bestemmingsplan Politiebureau Papendrecht wordt voor de eerste zin aangevuld met de tekst:

Uit het onderzoek blijkt dat het groepsrisico, vanwege de hogedruk aardgastransportleiding A-555, toeneemt in de plansituatie. In zowel de huidige als de toekomstige situatie is echter geen sprake van een overschrijding van de oriëntatiewaarde.

Bouwkundige maatregelen worden, op advies van de veiligheidsregio, getroffen om de risico's zo klein mogelijk te houden. Het risico is daarmee acceptabel.

Wijziging 3

De datum op het voorblad van het onderzoeksrapport 'Onderzoek aspect externe veiligheid' zijnde bijlage 5 van het bijlagenboek behorend bij het bestemmingsplan Politiebureau Papendrecht wordt gewijzigd in:

28 oktober 2020

Wijziging 4

Paragraaf 5.2 Planologische en (steden)bouwkundige mogelijkheden van het onderzoeksrapport 'Onderzoek aspect externe veiligheid' zijnde bijlage 5 van het bijlagenboek behorend bij het bestemmingsplan Politiebureau Papendrecht wordt de derde alinea vervangen door de volgende alinea:

Bouwkundige maatregelen kunnen de zelfredzaamheid van de aanwezigen in het politiebureau bij een incident met de hogedruk gasleiding optimaliseren. In afstemming met de veiligheidsregio worden extra brandcompartimenten met een WBDBO van 60 minuten gerealiseerd en zullen de materialen waarmee de buitengevel van publieksruimte wordt gemaakt voldoen aan brandklasse A2. Daarnaast kan de mechanische ventilatie handmatig worden uitgeschakeld.