

Aan de gemeenteraad

datum	7 februari 2023
behandeld door	E.G. Zaagsma
ons kenmerk	2023-0005743
doorkiesnummer	14 078
Onderwerp	Artikel 40 vragen PvdA over locatiekeuze transformatorhuis Het Havenhoofd

Geachte mevrouw, heer,

Op 9 januari 2023 zijn door de PvdA-fractie artikel 40 vragen gesteld over de locatiekeuze transformatorhuis Het Havenhoofd. In deze brief geven wij antwoord op deze vragen.

1. Welke overwegingen liggen aan dit collegebesluit ten grondslag.

Antwoord

De waterbusexploitant Blue Amigo heeft een vergunning gekregen voor het plaatsen van laadkasten met laadpalen, het plaatsen van een transformatorhuisje en het aanleggen van elektra kabels om elektrisch varen van de waterbus mogelijk te maken. Het college heeft de vergunning verstrekt op basis van de Leidingenverordening die van toepassing is voor het aanleggen van elektra kabels met de bijbehorende werkzaamheden, waar het plaatsen van een transformatorhuisje onder valt. De werkzaamheden zijn gedoog plichtig en het transformatorhuisje is vergunningsvrij geplaatst. Over de locatie van de laadkasten en het transformatorhuisje heeft vooroverleg plaats gevonden met de betrokken partijen het Waterschap Rivierenland, Stedin en de gemeente.

Het instemmen van de aangevraagde locatie van het transformatorhuisje is tot stand gekomen op basis van eisen die het waterschap stelt aan de primaire waterkering Het Havenhoofd, de technische voorwaarden ten aanzien van de afstanden tussen het transformatorhuisje en het laadpunt van de waterbus en op basis van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte. De mogelijkheden in de directe nabijheid van het aanlegpunt van de waterbus zijn zeer beperkt en doen vanwege de hoge verdichtingsgraad van de bebouwing soms pijn waar je een transformatorhuisje neerzet.

2. Is het college van mening dat we voldoen aan de veiligheidsnormen van minimaal 5 meter van de erfgrans? Welke checks op de veiligheid en de volksgezondheid is voor dit besluit uitgevoerd?

Antwoord

Allereerst is er geen sprake van aanleg van hoogspanningskabels, maar zijn middenspanningskabels aangelegd.

Het uitgangspunt voor de aanleg van nieuwe kabels is het standaardprofiel Papendrecht uit het Handboek Kabels & Leidingen. Soms is de standaardindeling niet in alle gevallen mogelijk door eventueel al aanwezige infrastructuur. In dat geval wordt in overleg met de toezichthouder een ander tracé toegewezen. Deze handelwijze is in overeenstemming met het Handboek Kabels & Leidingen.

De toezichthouder van de gemeente en de toezichthouder van Stedin hebben besloten om af te wijken van het standaardprofiel en de kabels in sommige gevallen dichterbij de erfgrans aan te leggen.

3. Heeft het college een dergelijk (onafhankelijk) onderzoek laten uitvoeren?

Antwoord

De ligging van de kabels is afgestemd met de toezichthouder van Stedin. Er is geen aanleiding om nader onderzoek uit te voeren.

4. Klopt het dat er geen vergunning is afgegeven voor deze zwaarte? Zo ja, hoe kan het dat er dan toch verzwagd is?

Antwoord

Het vermogen van de huidige installatie bedraagt 1600 kVA. Hierop hebben in de uitvoering of naderhand geen wijzigingen plaatsgevonden. Het vermogen in het transformatorhuis bedraagt 1600 kVA en is in overeenstemming met de vergunning.

5. Welk advies geeft de brandweer ten aanzien van de locatie?

Antwoord

Vergunningsvrije bouwwerken hebben geen advies van de brandweer nodig.

6. Wanneer gaan de elektrische waterbussen varen?

Antwoord

De waterbusexploitant heeft ons laten weten dat het streven is om met ingang van de zomerregeling (april 2023) elektrisch te gaan varen. De schepen komen in de maand januari aan in Nederland en ondergaan vooraf nog diverse testen.

7. Waarom deze haast en zonder het betrekken van de omwonenden bij de locatiekeuze?

Antwoord

Het transformatorhuisje is vorig jaar geplaatst om zo snel mogelijk over te schakelen naar elektrisch varen. Het was de bedoeling om 20 mei 2022 elektrisch te gaan varen. De levering van de elektrische waterbussen heeft echter langer geduurd dan verwacht. Hierdoor wordt de laadvoorziening naar verwachting in april 2023 in gebruik genomen.

De bewoners zijn voorafgaand aan het plaatsen van het transformatorhuisje geïnformeerd over de locatiekeuze.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de waarnemend burgemeester,



J.M. Ansems, MSc



mr. drs. A.M.M. Jetten